

FDV Forvaltning, drift og vedlikehold

Vestland Stål Ventilasjonsrist i rustfritt stål/syrefast stål



MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet rustfritt stål AISI 304, syrefast stål AISI 316 eller varmgalvanisert stål, se ordrebekreftelsen.
- Alternativ overflate: polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.
- Syrefast netting AISI 316 i nettingtykkelse 1mm med 12mm masker på baksiden av risten.
- Godstykkelse på ramme og lameller varierer, se ordrebekreftelsen og tegning for detaljer.

VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen, deformert eller ødelagt lameller.
- Er risten levert med filter, skiftes det ved behov. Se egen FDV for filterkassett og posefilter.

LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS
Ødegårdsvegen 129B
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35
post@stravent.no
www.stravent.no