


Lydreduserende Ventilasjonsrist



MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060F22
- Alternativt materiale: Galvanisert stål, rustfritt stål, se ordrebekreftelsen.
- Alternativ overflate: anodisert (eloksert) og polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.
- Varmgalvanisert 1mm netting med 12mm masker på baksiden av risten.
- Alternativ netting i andre materialer og maskestørrelser, se ordrebekreftelsen.

VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen, deformert eller ødelagt lameller.
- Kontroller at isolasjon er hel og intakt.

LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS
Ødegårdsveien 129B
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35
post@stravent.no
www.stravent.no